

業務(大項目)	業務(小項目)	担当	～30分	～1時間	～2時間	～3時間	～6時間	～12時間	～18時間	～24時間	～36時間	～48時間	～72時間	～5日	～7日	～2週間	～1カ月
			発生直後						フェーズ1 超急性期						フェーズ2 急性期		フェーズ3 亜急性期
電気	電気設備の確認	防災センター	→	→													
九州電力が供給停止した場合	①電気停止の場合、非常用発電機での運用	防災センター	→	→	自動切換え												
	①A重油の残量確認	防災センター					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	①A重油の手配	施設係						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	①非常用発電機の運転確認	防災センター				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	①電池の買い出し・手配	各部署協力															
水	上水設備の確認	防災センター	→	→	自動切換え												
井水が濁った場合	①井水の停止 市水のみ使用	防災センター	→	→	自動切換え												
市水が止まった場合	②市水の停止 井水のみ使用	防災センター	→	→													
両方止まった場合、受水槽の水のみ	③井水の停止 市水の停止 タンク車の手配/節水対策	施設係			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
都市ガス	都市ガス設備の確認	防災センター	→	→													
都市ガス供給停止の場合	①供給停止 ポンベ車手配	施設係					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
エレベーター	エレベーター設備の確認	防災センター	→														
エレベーター停止の場合	①エレベーターの停止 復旧依頼	防災センター		→	1時間以内に対応可能と仮定												
問題なし	②エレベーター問題なし、自動復旧	防災センター	→														
棚転倒	棚の転倒確認/問題なし	各部署	→	→													
棚が倒れている場合	①棚転倒復旧	各部署	→	→	→	→											
医療ガス	医療ガスの確認	防災センター	→	→													
医療ガス供給停止の場合	①供給停止、ガス漏れ 復旧依頼	施設係	→	→	→												
	②液体酸素タンクローリー手配	施設係								→	→	→	→	→	→	→	→
	医療ガスポンベ手配	施設係					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
建物	建物倒壊・建築設備の確認	防災センター	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
故障、破損の場合	①故障、破損した設備の補修依頼	防災センター					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	①業者への対応依頼など	施設係					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
廃棄物保管場所	一般廃棄物の保管場所作成	施設係								→	→	→	→	→	→	→	→
廃棄物保管場所の確保	感染性廃棄物の保管場所作成	施設係								→	→	→	→	→	→	→	→
廃棄物保管場所の確保	廃棄物処理業者手配	施設係								→	→	→	→	→	→	→	→
	医療材料の確保 (SPD)	資材係					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	仮設トイレの設置	各部署協力				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	日用品の確保・買い出し	各部署協力								→	→	→	→	→	→	→	→
	地下免震装置の確認	防災センター				→	→										